

T11– Tablica rozdzielcza XL 160A 3x24

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY ΔI_N=30mA
SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

Obiekt: Budynek SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
Adres: 21-400 Łuków, ul. 11go Listopada 20, Miasto Łuków				
Schemat ideowy instalacji T11				
	Specjalność ; nr. uprawnień	Data:	Podpis	Nr rys. E-
Projektant: **mgr inż. Grzegorz Dębowski**	**434/Lb/2001**	kwiecień 2019		Nr str.
Sprawdzając: **mgr inż. Konrad Wereszczyński**	**LUB/0247/PWOE/12**	kwiecień 2019		