



T2– Tablica rozdzielcza XL 160A 3x24

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  
SZYBKE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-  
PRĄDOWY ΔI<sub>N</sub>=30mA  
SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

Obiekt: Budynek SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
Adres: 21-400 Łuków, ul. 11go Listopada 20, Miasto Łuków				
Schemat ideowy instalacji T2				
	Specjalność ; nr. uprawnień	Data:	Podpis	Nr rys. E-
Projektant:	434/Lb/2001	kwiecień 2019		Nr str.
mgr inż. Grzegorz Dębowski				
Sprawdzając:	LUB/0247/PWOE/12	kwiecień 2019		
mgr inż. Konrad Wereszczyński				