



T3– Tablica rozdzielcza XL 160A 3x24

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SZYBKE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-
PRĄDOWY ΔI_N=30mA
SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

Obiekt: Budynek SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
Adres: 21-400 Łuków, ul. 11go Listopada 20, Miasto Łuków				
Schemat ideowy instalacji T3				
	Specjalność ; nr. uprawnień	Data:	Podpis	Nr rys. E-
Projektant: mgr inż. Grzegorz Dębowski	434/Lb/2001	kwiecień 2019		Nr str.
Sprawdzając: mgr inż. Konrad Wereszczyński	LUB/0247/PWOE/12	kwiecień 2019		